

Etichetta dell'acqua di Santo Stefano Lodigiano

Periodo analisi: 1 luglio - 31 dicembre 2024

Parametri	unità di misura	Valore medio	Limiti di Legge (D.lgs.18/23)	Frequenza analisi
pH	unità pH	7,9	6,5-9,5	bimestrale
Residuo fisso	mg/l	263	non previsto	bimestrale
Durezza	°F	37,9	non previsto	bimestrale
Bicarbonato	mg/L	358,6	non previsto	bimestrale
Conducibilità	µS/cm 20°C	559	2500	bimestrale
Ammoniaca	mg/L NH ₄	<0,05	0,50	bimestrale
Calcio	mg/l Ca	106	non previsto	bimestrale
Magnesio	mg/l Mg	28	non previsto	bimestrale
Potassio	mg/l K	1,7	non previsto	bimestrale
Sodio	mg/l Na	9	200	bimestrale
Bromato	µg/l BrO ₃	<5	10	bimestrale
Clorato	mg/l ClO ₃	<0,07	0,70	bimestrale
Clorito	mg/l ClO ₂	0,10	0,70	bimestrale
Cloruro	mg/l Cl	14	250	bimestrale
Fluoruri	mg/L F	0,14	1,5	bimestrale
Nitrato	mg/l NO ₃	<3	50	bimestrale
Nitrito	mg/l NO ₂	<0,05	0,10	bimestrale
Solfato	mg/l SO ₄	19	250	bimestrale
Alluminio	µg/l Al	<10	200	annuale
Antimonio	µg/l Sb	<1	10	annuale
Arsenico	µg/L As	1	10	bimestrale
Boro	mg/l B	<0,1	1,5	annuale
Cadmio	µg/l Cd	<0,5	5,0	bimestrale
Cromo	µg/l Cr	<5	50	bimestrale
Ferro	µg/l Fe	<20	200	bimestrale
Manganese	µg/L Mn	<5	50	bimestrale
Mercurio	µg/l Hg	<0,1	1,0	annuale
Nichel	µg/l Ni	<2	20	bimestrale
Piombo	µg/l Pb	<1	10	annuale
Rame	mg/l Cu	<0,1	2,0	bimestrale
Selenio	µg/l Se	<1	20	annuale
Vanadio	µg/l V	<1	140	annuale
Uranio	µg/l U	<3	30	annuale
Ossidabilità	mg/l O ₂	<1,5	5,0	annuale
1,2-Dicloroetano	µg/l	<0,1	3,0	-
Benzene	µg/l	<0,1	1,0	-
Cloruro di vinile	µg/l	<0,05	0,50	-
Epicloridrina	µg/l	<0,025	0,10	-
Somma di tricloro e tetracloroetilene	µg/l	<1	10	-
Trialommetani totali (THM)	µg/l	<1	30	-
Antiparassitari totali	µg/l	0,07	0,50	bimestrale
Somma di PFAS	µg/l	<0,01	0,10 (a decorrere dal 2026)	bimestrale
Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA	µg/l	<0,01	0,10	annuale
Benzo(a)pirene	µg/l	<0,002	0,010	annuale
Torbidità	NTU	s.v.a*	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	bimestrale
Colore	tasso di diluizione	Non Percettibile	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	bimestrale
Odore		s.v.a*	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	bimestrale
Sapore		N.D	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	
Batteri coliformi	UFC/100ml	0	0	bimestrale
Conteggio colonie a 22 °C	UFC/ml	<1	Senza variazioni anomale	bimestrale
Enterococchi intestinali	UFC/100ml	0	0	bimestrale
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	bimestrale

* s.v.a.: senza variazioni anomale